



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДПІ СВЦОО)



012

10924
ДСТУ EN 45011

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СОТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ДПІ СВЦОО за №

UA.TR.012.C.0167-15

Зареєстрован в Реєстрі органа оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 15 липня 2015 р. по 14 липня 2020 р.

Срок действия /
Term of validity

Сертифікат видано ТОВ "Спільне підприємство "Укрінтерм"
Сертифікат выдан /
Certificate is issued on 09107, м. Біла Церква, Київська область, вул. П. Запорожця, 307-А,
код ЄДРПОУ 20016760

Продукція Фільтри газові сітчасті (ФГС) "Укрінтерм"
Продукция /
Production з умовним проходом Dn (25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,
150, 200, 250) мм, а також запасні частини та
комплектуючі до них

Код УКТ ЗЕД /
Код УКТ ВЕД /
UKT ZED code
28.25.14-70.00

Код ДКПП / Код ГКУ /
DKPP code

Відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements (ПКМУ від 19.01.2011 р. № 35) за модулем В+D,
а також ДБН В.2.5-20-2001, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.59-87

Виробник ТОВ "Спільне підприємство "Укрінтерм"
Производитель /
Producer 09107, м. Біла Церква, Київська область, вул. П. Запорожця, 307-А,
код ЄДРПОУ 20016760

Місце виробництва ТОВ "Спільне підприємство "Укрінтерм"
Место производства /
Place of production 09107, м. Біла Церква, Київська область, вул. П. Запорожця, 307-А,
код ЄДРПОУ 20016760

Додаткова інформація Продукція, що випускається серійно з 15 липня 2015 р. по
Дополнительная информация /
Additional information 14 липня 2020 р. Контроль за виробництвом сертифікованої продукції
здійснюється проведенням технічного нагляду один раз в півтора роки

Сертифікат видано органом ДПІ СВЦОО, Україна,
з оцінки відповідності 03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса),
Сертифікат выдан органом оцінки соответствия / 03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Certificate is issued by the conformity assessment body
Номер призначеного органу з оцінки відповідності
№ UA.TR.012, наказ від 24.02.2014 р. № 204
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі Протоколу № 223/15 ПФОВ від 15.07.2015 р. ВЦ ДПІ СВЦОО (№ 2Н122
На основании / від 16.07.2013 р.), висновку № 144-Р/15 від 15.07.2015 р.
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оцінки соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



А.П. Олєфіренко

Цілісність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действительность сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оцінки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at:

www.svcou.com.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДТП СВЦОО)



012

ГОСТ
DCTU EN 43811

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ДТП СВЦОО за №
Зареєстрован в Реєстре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0167-15

Характеристики фільтрів газових сітчастих (ФГС) 'Укрінтерм' з умовними проходами
Dn (25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250) мм:

Для кожного з названих DN можливі виконання:

Фільтри кутові ФГСк DN... 00.00 та ФГСк DN... 00.01

Фільтри осьові ФГСo DN... 00.00 та ФГСo DN... 00.01

Робоче середовище - природний газ по ГОСТ 5542-2014

Робочий тиск, МПа - до 1,2

Ступінь очистки, мкм - 50

Ефективність очистки, % - 99,8

Матеріал корпусу - Ст3 ГОСТ1050-89.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия /

Director of the conformity assessment body

M.H./Stamp



А.П. Олефіренко

Дієвість сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Дієвість сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at:

www.gascontrol.gov.ua