



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
модуль В (експертиза типу - типу виробництва)

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.TR.012.C.0249-25
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 30 червня 2025 р. по 29 червня 2035 р.
Term of validity

Сертифікат видано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Certificate is issued on «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕРМ»»,
код ЄДРПОУ 20016760,
09114, м. Біла Церква, Київська область, вул. Івана Кожедуба, 307-А

Продукція Пункти шафові регуляторні ШРП,
Production запасні частини та комплектуючі до них

Код УКТЗЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016
28.14.11-20
Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
Comply with the requirements (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27), ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016, IDT),
ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT),
ДСТУ EN 12266-2:2009 (EN 12266-2:2002, IDT),
ДСТУ EN 334:2015 (EN 334:2005+A1:2009, IDT),
ДСТУ EN ISO 4126-1:2017 (EN ISO 4126-1:2013, IDT; ISO 4126-1:2013, IDT),
ДСТУ EN 14382:2015 (EN 14382:2005+A1:2009, IDT)

Виробник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Producer «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕРМ»»,
код ЄДРПОУ 20016760,
09114, м. Біла Церква, Київська область, вул. Івана Кожедуба, 307-А

Місце виробництва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Place of production «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕРМ»»,
код ЄДРПОУ 20016760,
09114, м. Біла Церква, Київська область, вул. Івана Кожедуба, 307-А

Додаткова інформація Опис продукції міститься в додатку до сертифікату
Additional information

Сертифікат видано органом ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
з оцінки відповідності 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
Certificate is issued by the conformity assessment body 03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі Протоколу № 95/25 ВШОВ від 27.06.2025 р. ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат
On the grounds of про акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.); звіту з оцінки № 94/25 від
25.06.2025 р.; рішення з оцінки відповідності № 94-P/25 від 27.06.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.TR.012.C.0249-25
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Пункти шафові регуляторні ШРП виробляються за технічними умовами ТУ У 29.1-20016760-019:2009 «Пункти шафові регуляторні. Технічні умови» та призначені для зниження тиску (редукування тиску) газу з високого тиску на високий або середній тиск газу або з високого та середнього тиску на низький тиск газу, з автоматичним підтриманням на заданому рівні вихідного тиску газу.

Основні параметри та розміри ШРП

Найменування параметру	Одиниці виміру	Значення			
		ШРП/1	ШРП/2	ШРП/3	ШРП/4
1 Робоче середовище	-	Природний газ			
2 Робочий тиск газу на вході (P _{вх})	МПа/MPa	0,02 - 1,00	0,35 - 1,00	0,35 - 1,20	0,35 - 1,20
3 Тиск газу на виході (P _{вих})	кПа/kPa	1,0...13,5	7,0...16,0 11,0...35,0	1,9...250,0	12,0...250,0
4 Тиск спрацьовування ЗСК	кПа/kPa	вище 1,15 P _{вих}			
5 Тиск спрацьовування ЗЗК	кПа/kPa	нижче 0,75 P _{вих} або вище 1,25 P _{вих}			
6 Максимальна пропускна здатність	м ³ /годину /m ³ /hour	25	350	2000	10000
7 Точність спрацьовування ЗСК	%	± 15			
8 Точність вихідного тиску газу	%	± 10			
9 Точність спрацьовування ЗЗК	%	± 5			
10 Час спрацьовування ЗЗК, не більше	с/s	1			
11 Маса, не більше	кг/kg	30	320	550	950
12 Габаритні розміри, не більше					
- висота	мм/mm	500	1700	2200	2500
- ширина		600	2000	3000	4500
- глибина		300	750	1000	1300

де: ЗСК - запобіжно-скидний клапан,
ЗЗК - запобіжно-запірний клапан.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua